

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 26168

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Swisspor AG Bahnhofstrasse 50 6312 Steinhausen Schweiz	
Hersteller	Swisspor Prod. betr. 6312 Steinhausen Schweiz	
Produkt	SWISSPORPUR VENTO	
Beschrieb	Verbundplatte aus PUR-Hartschaum (33kg/m <sup>3</sup> ) und EPS-Hartschaum (19kg/m <sup>3</sup> )	
Anwendung	RF2 PUR Hartschaum RF2 (cr) EPS Hartschaum	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '919622-14-0684-01 02 03 B' (21.10.2014)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3 PUR-Hartschaum
	Brandkennziffer:	5.1 EPS-Hartschaum
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	30.06.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	-	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	

*U. Binz*

Binz

*J. Rapp*

Rappo

