

## Attestation d'utilisation AEA I n° 26168

|                           |  |                        |
|---------------------------|--|------------------------|
| Groupe 122                | Plaques et nattes d'isolation thermique  |                        |
| Requérant                 | Swisspor AG<br>Bahnhofstrasse 50<br>6312 Steinhausen<br>Schweiz                |                        |
| Fabricant                 | Swisspor Prod. betr.<br>6312 Steinhausen<br>Schweiz                            |                        |
| Produit                   | SWISSPORPUR VENTO  |                        |
| Description               | Plaque composite en mousse dure PUR (33kg/m3) et mousse dure EPS (19kg/m3)     |                        |
| Utilisation               | RF2 mousse dure PUR<br>RF2 (cr) mousse dure EPS                                |                        |
| Documentation             | Swissi: Prüfbericht '919622-14-0684-01 02 03 B' (21.10.2014)                   |                        |
| Conditions d'essai        | AEA I  |                        |
| Appréciation              | Indice d'Incendie:   | 5.3<br>Mousse dure PUR |
|                           | Indice d'Incendie:   | 5.1<br>Mousse dure EPS |
| Durée de validité         | 31.12.2020   |                        |
| Date d'édition            | 30.06.2015   |                        |
| Remplace l'attestation du | -  |                        |
|                           | Organisme de reconnaissance des<br>autorités cantonales de protection incendie |                        |

U. 3.7

Binz

J. Rappo

Rappo

