



## VKF Technische Auskunft Nr. 31217

**Inhaber /-in**  
Saint-Gobain ISOVER SA  
Rte de Payerne 1  
1522 Lucens  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Saint-Gobain ISOVER SA  
1522 Lucens  
Schweiz

**Gruppe** 122 - Wärmedämmplatten und -matten

**Produkt** PS 81, PB S 80, PB I 500

**Beschreibung** Glaswolle, RD=15-125kg/m<sup>3</sup>, D=10-300mm

**Anwendung** RF1

**Unterlagen** CSTB, Marne: Prüfbericht 'RA15-0306' (21.12.2015), Klassifizierungsbericht 'RA15-0309' (22.09.2017); ACERMI, Paris: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1163-CPR-0388 Rév 5' (01.01.2019); Hersteller: Leistungserklärung 'SGI-CH-0037-d' (04.01.2018)

**Prüfbestimmungen** EN 13823; EN ISO 1716

**Beurteilung** Klassifizierung A2-s1,d0

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 01.07.2020  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo