

Attestation d'utilisation AEAI n° 5063

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Fabricant	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz	
Produit	PS 81, PB S 80, ISOCOUCPE 032, ISOFLAT	
Description	Plaque en laine de verre PS=84kg/m3	
Utilisation	RF1	
Documentation	Swissi: Prüfbericht '919033-14-0306-05' (10.06.2014)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	6q.3
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	31.12.2014	
Remplace l'attestation du	11.03.2010	

Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

U. Z.

Binz

J. Rappo

Rappo

