



Reconnaissance AEA I N° 26387

Titulaire

swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
6312 Steinhausen
Schweiz

Fabricant

swisspor AG
6312 Steinhausen
Schweiz

Groupe

162 - Systèmes de revêtements de parois extérieures

Produit

SWISSPOR PIR TOP 023

Description

Système composite d'isolation thermique (SITC) sur paroi extérieure: RF1, résistance au feu EI 30
-Isolation: Plaque multi-couches EPS/PUR, $E \leq 320$ mm
-Enduit de fond: armé, $E \geq 3$ mm
-Crépi de finition: enduit $E \geq 1,5$ mm et "couches dures"
-Mesures de protection incendie: aucune bande filante nécessaires au niveau de l'isolation

Utilisation

Système de revêtement de parois extérieures pour les bâtiments de moyenne hauteur sauf les établissements d'hébergement [a]
Construction selon descriptif par écrit du requérant

Documentation

MA 39, Wien: Rapport d'essai 'MA 39-VFA 2014-1455.01' (16.07.2015), Rapport d'essai 'MA39-VFA 2014-1455.01a' (17.07.2015); IBF Kotthoff: Expertise 'GA 05-07-2015-1' (01.09.2014), Expertise 'GA 05-07-2015-2' (10.09.2014), Expertise 'GA 05-07-2015-3' (24.09.2015); : Description du système 'Swisspor' (September 2015), Directive de réalisation 'Swisspor' (September 2015)

Conditions d'essai

AEA I

Appréciation

Classification selon Utilisation

Durée de validité

31.12.2025

Date d'édition

15.12.2021

Remplace l'attestation du

27.11.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo