



## VKF Technische Auskunft Nr. 31856

**Inhaber /-in**  
swisspor AG  
Bahnhofstrasse 50  
6312 Steinhausen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Alporit AG  
5623 Boswil  
Schweiz

**Gruppe** 142 - Rohrdämmungen

**Produkt** SWISSPORKISODUR PIR SCHALEN / PIR SCHALEN ALU

**Beschreibung** Rohrdämmung aus Polyurethan-Hartschaum (PUR), ohne Kaschierung oder einseitig kaschiert mit Aluminiumverbundfolie (MA=73.4-89.4g/m<sup>2</sup>), RD=28-36kg/m<sup>3</sup>, D=25-75mm

**Anwendung** RF3

**Unterlagen** MPA, Stuttgart: Prüfbericht '903 8065 000-60' (18.06.2020), Prüfbericht '903 8065 000-50' (18.06.2020), Klassifizierungsbericht '903 8065 000-80' (18.06.2020); Hersteller: Leistungserklärung 'LE-013.1.0-HT-18.1' (08.08.2018)

**Prüfbestimmungen** EN 13823; EN ISO 11925-2

**Beurteilung** Klassifizierung DL-s2,d0

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2026  
**Ausstellungsdatum** 15.12.2021  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler