



Renseignement technique AEAJ N° 31856

Titulaire
swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
6312 Steinhausen
Schweiz

Fabricant
Alporit AG
5623 Boswil
Schweiz

Groupe 142 - Isolations de tuyaux

Produit SWISSPORKISODUR PIR COQUILLES / PIR ALU COQUILLES

Description Isolation de tuyaux en mousse rigide de polyuréthane (PUR), sans revêtement ou revêtues d'un côté avec une feuille d'aluminium composite (MA=73.4-89.4g/m²), PS=28-36kg/m³, E=25-75mm

Utilisation RF3

Documentation MPA, Stuttgart: Rapport d'essai '903 8065 000-60' (18.06.2020), Rapport d'essai '903 8065 000-50' (18.06.2020), Rapport de classification '903 8065 000-80' (18.06.2020); Hersteller: Déclaration des performances 'LE-013.1.0-HT-18.1' (08.08.2018)

Conditions d'essai EN 13823; EN ISO 11925-2

Appréciation Classification DL-s2,d0

Durée de validité 31.12.2026

Date d'édition 15.12.2021

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler