

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 18622

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Swisspor AG Bahnhofstrasse 50 6312 Steinhausen Schweiz	
Hersteller	Swisspor Prod. betr. 6312 Steinhausen Schweiz	
Produkt	SWISSPOR PUR	
Beschrieb	Hartschaumplatte aus PUR, RD=31kg/m3, D=20-240mm	
Anwendung		
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '914519-13-0323-01' (21.06.2013)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	13.11.2013	
Ersetzt Anerkennung vom	19.12.2008	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*


Rappo



## Attestation d'utilisation AEAI n° 18622

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Swisspor AG Bahnhofstrasse 50 6312 Steinhausen Schweiz	
Fabricant	Swisspor Prod. betr. 6312 Steinhausen Schweiz	
Produit	SWISSPOR PUR	
Description	Plaque en mousse dure PUR, PS=31kg/m <sup>3</sup> , E=20-240mm	
Utilisation		
Documentation	Swiss: Prüfbericht '914519-13-0323-01' (21.06.2013)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	5.3
Durée de validité	31.12.2018	
Date d'édition	13.11.2013	
Remplace l'attestation du	19.12.2008	

Organisme de reconnaissance des  
autorités cantonales de protection incendie



Binz



Rappo

