



VKF Technische Auskunft Nr. 31214

Inhaber /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Hersteller /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt CLIMATEL 2S, STELLSTREIFEN

Beschreibung Glaswollplatte, einseitig mit schwarzem oder gelbem Glasvlies kaschiert, RD=24-49kg/m³, D=10-25mm

Anwendung RF1

Unterlagen CSTB, Marne: Prüfbericht 'RA15-0306' (21.12.2015), Prüfbericht 'RA19-0031' (26.02.2019), Klassifizierungsbericht 'RA19-0031' (26.02.2019); ACERMI, Paris: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1163-CPR-0394 Rév 2' (01.01.2019); Hersteller: Leistungserklärung 'SGI-CH-0033-d' (04.01.2018)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A2-s1,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 01.07.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo